

Extintor e inspección







SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

Versión: 1.0

INSPECCIÓN DE EXTINTORES

FECHA: 3/09/2024


RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:


IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
ITEM	UBICACIÓN	PQS	CO2	OTROS											
1	Oficina	X			10lbs	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2024	OK	

FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:

Radio Lecting


		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE													Versión: 1.0	
		INSPECCIÓN DE EXTINTORES														
FECHA: 1/09/2022						RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:										
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES	
ITEM	UBICACIÓN	PQS	CO2	OTROS												
Ext 1	Componentes	X			10lb	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2024	OK	sin uso (Excelente)	

FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: 

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE											Versión: 1.0		
		INSPECCIÓN DE EXTINTORES													
FECHA: 31 de Octubre de 2020						RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Ing. Mario Auxiliadora Letang									
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
ITEM	UBICACIÓN	PQS	CO2	OTROS											
Extn	Componente	X			10lb	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2024	OK	Se encuentra presurizado y en buen estado
FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:															
															

					SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE										Versión: 1.0	
INSPECCIÓN DE EXTINTORES																
FECHA:					RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:											
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES	
ITEM	UBICACIÓN	POB	CO2	OTROS												
Ext-1	Compartido	X			10lb.	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2024	OK	Se verificó el estado del ext. determinando OK	
FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:																
																

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE												Versión: 1.0	
		INSPECCIÓN DE EXTINTORES													
FECHA: 31/12/2022						RESPONSABLE DE INSPECCIÓN: Ing. María Auxiliadora Lezama									
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
ITEM	UBICACIÓN	PQS	CO2	OTROS											
Ext-1	Campamento	X			10lb	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	2024	OK	Se verificó el buen estado del extintor
FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:															
															

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE												Versión: 1.0	
		INSPECCIÓN DE EXTINTORES													
FECHA: 31 de Enero de 2023						RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:									
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
ITEN	UBICACIÓN	PQS	CO2	OTROS											
EXT 1	Campamento	X			10lbs	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	01/24	OK	Se repuso el contenido del extintor.
FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:															
															

		SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE												Versión: 1.0	
		INSPECCIÓN DE EXTINTORES													
FECHA: 28 de Febrero de 2023						RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:									
IDENTIFICACIÓN		TIPO DE EXTINTOR			CAPACIDAD DEL EQUIPO	PRESIÓN	MANÓMETRO	PASADOR	SEGURO	MANGUERA	SEÑALIZACIÓN	CARGA	VENCIMIENTO	ESTADO	OBSERVACIONES
ITEN	UBICACIÓN	PQS	CO2	OTROS											
Ext 1	Compartimento	X			10 lbs	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	01/24	OK	Se encuentra en buen estado.
FIRMA DE RESPONSABLE DE INSPECCIÓN:															
															

INSPECCIÓN PARA EXTINTORES / EXTINGUISHER INSPECTION CHART
OFICINA / OFFICE

REV.0

FECHA: 16-06-2023

Pag: 1 de 1

UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR														CERTIFICADO DE SERVICIO TÉCNICO	
						PRESION		SELLO GARANTIA		MANÓMETRO		CILINDRO		MANUA		MANGUERA					
				ACT.	PROX.	S	M	S	N	S	M	S	M	S	M	S	M	S	N		
Comparto IDS	ABC	5kg	2023			✓		✓		✓		✓		✓		✓					

EMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES:	SI	NO	OBSERVACION:	ACCION CORRECTIVA	FECHA	RESPONSABLE
encuentra los extintores portátiles instalados	✓					
a altura de 1,5m (Maximo)	✓					
illos de Facil Acceso	✓					
es de obstaculo	✓					
condiciones de maximo funcionamiento	✓					
cuenta con la cantidad suficiente de extintores portátiles	✓					
scendio , cuyo potencial de extincion este de acuerdo a la						
rficio a proteger?						
i claramente identificadas las posiciones de los extintores,	✓					
aso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?						
comenten los extintores a mantencion preventiva al	✓					
os 1 vez al año?						

PECCIONADO POR: Juan Carlos Vial		
GO: Residente Ambiental		
MA:		
HA: 16-06-2023		

					INSPECCIÓN PARA EXTINTORES / EXTINGUISHER INSPECTION CHART										REV:0		FECHA: 28/07/2023			
					OFICINA / OFFICE										Pag: 1 de 1					
#	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR													
					ACT.	PROX.	PRESION		SELLO GARANTIA		MANÓMETRO		CILINDRO		MANUA		MANGUERA		CERTIFICADO DE SERV. TECNICO	
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N
1	compart. 805	ABC	5kg	2023			✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES:					SI	NO	OBSERVACION:				ACCION CORRECTIVA				FECHA		RESPONSABLE			
Se encuentra los extintores portátiles instalados					✓															
A una altura de 1,5m (Maximo)					✓															
En sitios de Facil Acceso					✓															
Libres de obstaculo					✓															
En condiciones de maximo funcionamiento					✓															
¿Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores portátiles de incendio , cuyo potencial de extincion este de acuerdo a la superficie a proteger?					✓															
Esta claramente identificadas las posiciones de los extintores, en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?					✓															
¿Se someten los extintores a mantencion preventiva al menos 1 vez al año?					✓															
INSPECCIONADO POR: Juan Carlos Vial																				
CARGO: Responsable Ambiental																				
FIRMA: [Firma]																				
FECHA: 28-07/2023																				

INSPECCIÓN PARA EXTINTORES / EXTINGUISHER INSPECTION CHART
OFICINA / OFFICE

REV.0

FECHA: 14/08/2023

Pag: 1 de 1

#	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR															
					ACT.	PROX.	PRESION		SELLO GARANTIA		MANÓMETRO		CIINDRO		MANUA		MANQUERA		CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO			
							B	M	S	N	B	M	B	M	B	M	B	M	S	N		
1	Impuesto	ABC	PQS	5 Kg	02/02/23	02/02/24	✓		✓		✓		✓		✓		✓					
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						

CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES:	SI	NO	OBSERVACION:	ACCION CORRECTIVA	FECHA	RESPONSABLE
Se encuentra los extintores portátiles instalados	✓					
A una altura de 1,5m (Maximo)	✓					
En sitios de Fácil Acceso	✓					
Libres de obstaculo	✓					
En condiciones de maximo funcionamiento	✓					
¿Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores portátiles de incendio , cuyo potencial de extincion este de acuerdo a la superficie a proteger?	✓					
Esta claramente identificadas las posiciones de los extintores, en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?	✓					
¿Se someten los extintores a mantencion preventiva al menos 1 vez al año?						

INSPECCIONADO POR: <u>Juan Carlos Virel</u> CARGO: <u>Resistente Ambiental</u> FIRMA: <u>[Firma]</u> FECHA: <u>14/08/2023</u>		
--	--	--

		INSPECCIÓN PARA EXTINTORES / EXTINGUISHER INSPECTION CHART										REV:0		FECHA: 18/09/2023						
		OFICINA / OFFICE										Pag: 1 de 1								
N°	UBICACIÓN	TIPO DE EXTINTOR	CLASE AGENTE EXTINTOR	CAPACIDAD	FECHA DE RECARGA		CONDICIONES DEL EXTINTOR													
					ACT.	PROX.	PRESION		SELLO GARANTIA		MANÓMETRO		CILINDRO		MANEJA		MANGUERA		CERTIFICADO DE SERVICIO TECNICO	
							S	M	S	N	S	M	S	N	S	M	S	M	S	N
1	Puerto	ABC	PBS	5 Kg	01/09/23	02/02/24	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS ESPECIALES:					SI	NO	OBSERVACION:		ACCION CORRECTIVA				FECHA		RESPONSABLE					
Se encuentra los extintores portátiles instalados					✓															
A una altura de 1.5m (Maximo)					✓															
En sitios de Fácil Acceso					✓															
Libres de obstaculo					✓															
En condiciones de maximo funcionamiento					✓															
¿Se cuenta con la cantidad suficiente de extintores portátiles de incendio, cuyo potencial de extincion este de acuerdo a la superficie a proteger?					✓															
Esta claramente identificadas las posiciones de los extintores, en caso de emergencia sea facilitada su ubicación y acceso?					✓															
¿Se someten los extintores a mantencion preventiva al menos 1 vez al año?																				
INSPECCIONADO POR: Juan Carlos Vial																				
CARGO: Asistente Administrativo																				
FIRMA: [Firma]																				
FECHA: 14/08/2023																				